

Административная ответственность за 2013 год

Период	Документ	Адрес	Сумма штрафа, руб	Документ	Принятые меры
14.06.2013	Штраф за административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса РФ	Пр. Солидарности д.12 корп 2	40 000 руб	Протокол №09/180-р об административном правонарушении от 14.06.2013	Штраф оплачен, выполнены мероприятия по устранению допущенных нарушений

Протокол №09/180-р об административном правонарушении от 14.06.2013



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. Канала Грибоедова, дом 88-90, лит. А, Санкт-Петербург, 190068, тел. 576-07-01, ф. 576-07-02

ПРОТОКОЛ № 09/180 -р
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

«14» июня 2013 года

г. Санкт-Петербург
пр. Пискаревский д. 35
место составления протокола

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях мною, Зиминым С. А. специалистом 1-й категории отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенных по адресу: Санкт – Петербург, пр. Солидарности, д. 12, корп. 2:

По состоянию на момент проверки 05 июня 2013 года по адресу: Санкт – Петербург, пр. Солидарности, д. 12, корп. 2 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут административное правонарушение выразилось в следующем:

административное правонарушение выразилось в следующем:

Не выполняются требования « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно:

по адресу: пр. Солидарности, д. 12, корп., 2.: (на момент проверки с 10-00 до 11-00)

- п.4.1.3. - допущено подтопление участка подвального помещения;
- п.3.2.8.- имеется отслоение окрасочного и штукатурного слоя на стенах 1 по 9 этаж, л/кл.№13;
- п.5.6.2.- не обеспечено исправное состояние осветительных приборов парадной, где квартира №63 частично отсутствуют плафоны осветительных приборов;
- п. 5.9.2.- допущено на мусорном стволе пробитые дыры между 8 и 2 этажами;
- п. 5.6.1. - не обеспечено исправное состояние осветительных приборов в подвале, отсутствует частично плафоны светильников в подвале;
- п. 4.1.15 не обеспечено исправное состояние утечка ГВС в подвальном помещении л/кл №13;

Сведения о правонарушителе:

Приложение к протоколу: материалы фотофиксации.

Административная ответственность за 2013 год

наименование юридического лица: ООО «Городское жилищно-ремонтное Управление»

адрес: 193079 Санкт-Петербург, Октябрьская набережная дом 102 литер А

телефон 313-63-47

Реквизиты: ИНН 7811427075, Р/С 40702810529060006109

К/С 30101810300000000811

БИК 044030811, КПП 781101001,

Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО)

г. Санкт-Петербург

Свидетели, потерпевшие:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, иные сведения)

права и обязанности, предусмотренные главой 25 КоАП РФ, разъяснены _____
(подпись)

2. _____
(фамилия, имя, отчество, иные сведения)

права и обязанности, предусмотренные главой 25 КоАП РФ, разъяснены _____
(подпись)

Объяснения лица (законного представителя), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Просту рассмотреть протокол в связи отсутствием

С содержанием настоящего протокола ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены, в том числе мне разъяснено, что в соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Также мне разъяснено, что согласно статье 24.2 КоАП РФ я имею право выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, в соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ обжаловать постановление по делу:

лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

И.И. Дудкин
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Скодрок Д.А.
(фамилия, инициалы)

Иные участники производства по делу:

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Должностное лицо Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга специалист 1-й категории отдела контроля

[Подпись]

С. А. Зимин

Лицо в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

И.И. Дудкин
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Скодрок Д.А.
(фамилия, инициалы)

Копию протокола получил

(подпись)

[Подпись]
(подпись)
(фамилия, инициалы нарушителя)

Скодрок Д.А.
(фамилия)